

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werksausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	20.06.2018

Verfasser: Manfred Reitz	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
---------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Ausbau der Straßen "Tanzberg" in Bell und "Jahnstraße" in Mendig; Sachstand und Ermächtigung zur Auftragsvergabe für die Erneuerung der Wasserleitung

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Die Ortsgemeinde Bell hat die Absicht, die „Tanzbergstraße“ zwischen der Einmündung in die „Hauptstraße“ (L 120) und dem Übergang in die Straße „In den Forstwiesen“ von Grund auf zu sanieren und neu zu gestalten. Hierbei werden auch die Einmündungen in die „Grabenstraße“ und „Seeblick“ mit erfasst.

Gleichzeitig wird der Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig die Wasserleitung einschl. der Hausanschlüsse erneuern und einen Teil des Entwässerungskanals auswechseln.

Ausbau Jahnstraße, Mendig

Die Stadt Mendig beabsichtigt, in diesem Jahr die Jahnstraße zwischen den Einmündungen „Poststraße“ und „St. Barbarastraße“ komplett auszubauen. Im Vorfeld wurde seitens des Eigenbetriebs der Zustand des Kanals und der Anschlussleitungen mit einer Kamerabefahrung überprüft.

1. Entwässerung

Der Entwässerungskanal in der Straße befindet sich in einem eher schlechten Zustand. Viele Rohre weisen Schadensbilder auf, wie Rissbildung, Scherbenbildung, einragende Stützen und Muffenversätze, die eine Sanierung dringend erforderlich machen. Das gleiche gilt ebenso für die meisten Hausanschlussleitungen in diesem Bereich. Grundsätzlich ist eine Sanierung mit Linern möglich. Aufgrund der Bauart des Kanals (Abstürze in allen Schächten) wäre dies jedoch sehr aufwändig und teuer.

Günstiger ist eine komplette Erneuerung im Zuge des geplanten Straßenbaus, einschl. der Hausanschlussleitungen.

2. Wasserversorgung

Wie inzwischen üblich, werden bei Straßenbaumaßnahmen die Wasserleitungen, sofern sie älter als 40 Jahre sind, grundsätzlich erneuert. Dies ist auch in der „Jahnstraße“ der Fall. Daher ist eine Erneuerung der Hauptleitung einschl. der Hausanschlussleitungen vorgesehen.

Eine Erneuerung wird aber auch aus hydraulischen Gründen vorgeschlagen. Derzeit liegt in der „Jahnstraße“ zwischen der Einmündung Poststraße und der Einmündung „St. Barbarastraße“ eine Wasserleitung DN 80. Im weiteren Verlauf der „Jahnstraße“ liegt eine

erneuerte Leitung DN 150, wie auch in der Poststraße. Der jetzt auszubauende Bereich sollte auch über eine Leitung DN 150 versorgt werden. Dazu ist eine Kreuzung der „Poststraße“ erforderlich (möglichst als Bohrung).

Hierdurch bietet sich auch die Möglichkeit, im weiteren Verlauf über einen Lückenschluss zwischen „Jahnstraße“ und „Brentanostraße“ die Wasserversorgung einschl. Löschwasserversorgung im Industriegebiet Ernst-Abbe-Straße zu verbessern.

Kosten: Die zu erwartenden Kosten sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen eingestellt. Für den Entwässerungskanal stehen 140.000,- € zur Verfügung, für die Wasserleitung 111.000,- €.

Ausbau Tanzbergstraße, Bell

Die Ortsgemeinde Bell beabsichtigt, in diesem Jahr die „Tanzbergstraße“ zwischen den Einmündungen Hauptstraße und der Straße „In den Forstwiesen“ komplett auszubauen. Im Vorfeld wurde seitens des Eigenbetriebs der Zustand des Kanals und der Anschlussleitungen mit einer Kamerabefahrung geprüft. Zudem wurde die hydraulische Belastung des Kanals neu überrechnet. Grundlage hierfür war die Erkenntnis aus früheren Berechnungen, dass die Kanäle in diesem Bereich von Bell überlastet sind.

1. Entwässerung

Der Hauptkanal ist baulich in einem Zustand, der eine dringende Sanierung nicht erfordert. Lediglich einzelne Hausanschlussleitungen müssen aus baulicher Sicht erneuert werden. Aus hydraulischer Sicht sollte aber der Kanal zwischen den Einmündungen „Grabenstraße“ und „In den Forstwiesen“ von DN 400 auf DN 500 erweitert werden. Hierdurch verbessert sich die hydraulische Leistung erheblich.

Auch sollte eine Haltung zwischen „Grabenstraße“ und „Hauptstraße“ von DN 400 auf DN 500 erweitert werden. Hierdurch verbessert sich die hydraulische Situation in der „Grabenstraße“ bis in die „Forstbergstraße“ erheblich.

2. Wasserversorgung

Wie inzwischen üblich werden bei Straßenbaumaßnahmen die Wasserleitungen, sofern sie älter als 40 Jahre sind, grundsätzlich erneuert. Dies ist auch in der „Tanzbergstraße“ der Fall und somit ist eine Erneuerung der Hauptleitung einschl. der Hausanschlussleitungen vorgesehen.

Kosten: Die zu erwartenden Kosten sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen eingestellt. Für den Entwässerungskanal stehen 195.000,- € zur Verfügung, für die Wasserleitung 150.000,- €.

Anmerkung hierzu: In Wirtschaftsplänen sind die Maßnahmen in Bell unter der Straße „Seeblick“ erfasst, da bei Erstellung des Haushaltsplans zunächst geplant war, diese Straße auszubauen. Die Planung der Ortsgemeinde hat sich zwischenzeitlich jedoch geändert.

Hinweis zur Finanzierung:

S.O.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den vorgestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.

Die Werkleitung wird ermächtigt, nach Durchführung des Vergabeverfahrens den Auftrag an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen