

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzungsart:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	<b>Datum:</b>
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	24.06.2020

<b>Verfasser:</b> Georg Stein	<b>Fachbereich 4 Eigenbetrieb</b>
-------------------------------	-----------------------------------

**Tagesordnung:**

**Auftragsvergabe Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße Mendig II. BA**

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

**Sachverhalt:**

Durch eine 2018 durchgeführte hydraulische Berechnung der Wasserversorgung in der Ernst-Abbe-Straße wurde nachgewiesen, dass die leitungsgebundene Löschwasserversorgung optimiert werden muss.

Im 1. Bauabschnitt wurde bereits eine Wasserleitung zwischen der Jahnstraße und der Brentanostraße verlegt. Nun soll der Lückenschluss zwischen der Brentanostraße bis zur Einmündung Ernst-Abbe-Straße erfolgen.

Der Abschluss der beiden Bauabschnitte wird künftig zu einer deutlichen Verbesserung der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung führen, nämlich von derzeit rd. 60 m³/h auf dann rd. 96 m³/h, jeweils gerechnet über einen Zeitraum von zwei Stunden.

Hinweis: Die Brandschutzdienststelle fordert heute nach den einschlägigen Regelwerken (DVGW Arbeitsblatt W405) für Industriegebiete eine Löschwasserversorgung von 192 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden.

Formelle und fachliche Prüfung

Es wurden 4 Angebote vorgelegt, von denen 3 Angebote zur Wertung zugelassen wurden. Nebenangebote waren zugelassen. Von keiner Firma wurden Nebenangebote eingereicht. Preisnachlässe wurden von keiner Firma gewährt.

Rechnerische Prüfung und Wertung

Die Rechnerische Prüfung ergab folgende Ergebnisse

Firma	Angebotssumme ungeprüft (netto)	Angebotssumme geprüft (brutto)	Prozent Vergl.
Horst Schulz Koblenz	41.609,74	49.515,59	100,0%
XXX XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
XXX XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Schätzpreis	29.730,00 €	35.378,70 €	71,4%

Die Firma Horst Schulz Bauunternehmung GmbH aus Koblenz hat das gesamtwirtschaftlichste Angebot vorgelegt. Die Prüfung der Bieterreignung ergab keine Besonderheit. Das Unternehmen ist qualifiziert und zur Ausführung der Arbeiten geeignet.

Da das Wasserwerk vorsteuerabzugsberechtigt ist, werden bei den Wasserleitungskosten nur die Nettobeträge kassenwirksam.

Das gesamtwirtschaftlichste Angebot der Wasserleitung beträgt 41.609,74 € netto.

**Hinweis zur Finanzierung:**

Mittelansatz in 2020:

Wasserwerk:           Konto-Nr. 04401       30.000 €

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss beschließt die Firma Horst Schulz Bauunternehmung GmbH mit den Arbeiten des Ringschluss Brentanostraße 2.BA in Mendig zu beauftragen und stimmt der überplanmäßigen Auszahlung beim Wasserwerk zu.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen