

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzungsart:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	<b>Datum:</b>
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	18.11.2020

<b>Verfasser:</b> Georg Stein	<b>Fachbereich 4 Eigenbetrieb</b>
-------------------------------	-----------------------------------

### **Tagesordnung:**

#### **Auftragsvergabe Ausbau Teichwiese und Laacher Straße in Mendig, Lose 2-5,**

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

### **Sachverhalt:**

Als Folge mehrere Starkregenereignisse in Mendig und denen daraus resultierenden Überschwemmungen wurde das Ing.-Büro Schneider Umwelt GmbH aus Mendig im Herbst 2018 damit beauftragt, das Kanalsystem in Obermendig hydraulisch zu überrechnen. Anhand dieser Überrechnung wurde nachgewiesen, dass das Kanalsystem bei mehrjährigen Regenereignissen, an mehreren Stellen hydraulisch ausgelastet und teilweise überlastet ist. Um die höheren Ortslagen in Obermendig bei diesen Regenereignissen zu entlasten ist es erforderlich, die Mischwasserkanäle in der „Teichwiese“ und in einem Teilstück der „Laacher Straße“ auszuwechseln.

Der Kanal in der Teichwiese ist aktuell nur für ein 3-jähriges Regenereignis ausgelegt. Um eine Überstausicherheit für ein 5-jährliches Regenereignis sicherstellen zu können, müssen zwei Haltungen von DN800 auf DN1000 vergrößert werden.

Der Mischwasserkanal in der „Laacher Straße“ ist aktuell nur für ein 2-jähriges Regenereignis ausgelegt. Um dort ebenfalls eine Überstausicherheit für ein 5-jährliches Regenereignis sicherstellen zu können, muss eine Haltung von DN400 auf DN500 vergrößert werden.

Im Zuge der geplanten Maßnahmen sollen auch die Wasserleitungen im Bereich der „Teichwiese“ und der „Laacher Straße“ erneuert werden, da diese bereits älter als 40 Jahre sind.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme wurde am 04.11.2020 veröffentlicht, die Submission ist auf den 23.11.2020 um 11:00 Uhr terminiert.

### **Hinweis zur Finanzierung:**

**Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss nimmt den vorgestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis. Die Werkleitung wird ermächtigt, nach Durchführung des Vergabeverfahrens den Auftrag an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnung  
Stimmenenthaltungen