

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Stadtrat Mendig	öffentlich	Entscheidung	19.10.2022

Verfasser: Frank Kaschner	Fachbereich 4
----------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Auftragsvergabe Erneuerung Heizthermen Laacher-See-Halle

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Die Heizthermen in der Laacher-See-Halle müssen wegen eines Brandschadens erneuert werden. Es kam zu einer Verpuffung an einem Gerät der Kaskade mit einem anschließenden Brand. Zu diesem Zeitpunkt waren 2 Gasthermen in Betrieb. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Geräte beschädigt sind. Da es keine baugleichen Geräte mehr gibt und die Thermen mittlerweile 11 Jahre alt sind, besteht die Empfehlung alle 3 Geräte zu erneuern um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Die Verwaltung hat vorsorglich 3 kompatible Geräte beim Großhandel reserviert.

Am 12.10. fand ein Termin mit einem Gutachter der Versicherung statt. Er hat ohne weitere gutachterliche Untersuchungen die Kostenübernahme für 1,5 Geräte einschließlich aller weiteren Kosten in Aussicht gestellt. Für den Austausch der 3 Gasthermen einschl. Zubehör liegen zwei Angebote vor. Das günstigste Angebot der Fa. Brust beläuft sich auf 25.307,93 €. Der Eigenanteil der Stadt würde dann ca. 11.000 € brutto betragen. Der Rest würde von der Versicherung übernommen.

Die Firma Brust hat zugesichert die Arbeiten direkt im Anschluss an die Auftragsvergabe aufzunehmen.

Für diese Haushaltsstelle sind noch Haushaltsmittel verfügbar und könnten durch Verschiebungen ins nächste Jahr bereitgestellt werden.

Hinweis zur Finanzierung:

573102-523100: Noch verfügbar in 2022 → 33.000,- €

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, den Auftrag zur Erneuerung der 3 Heizthermen an die Firma Ulrich Brust, Rieden, zu vergeben. Die Bruttoauftragssumme beträgt 25.307,93 €.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen

