Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsversammlung Zentralkläranlage Mendig	öffentlich	Entscheidung	16.11.2022

Verfasser: Georg Stein	**Fachbereich 4 Eigenbetrieb**

Tagesordnung:

Auftragvergabe Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Die auf der Zentralkläranlage derzeit eingesetzte Rechenanlage sowie der Sandklassier wurden im Zuge der Erneuerung 1993 installiert. Nach einer durchgehenden Betriebszeit von nahezu 30 Jahren weisen beide Anlagen starke Verschleißerscheinungen auf. Dies wurde auch bereits im Zuge der Potentialstudie 2020 festgestellt.



Abb. 4: Feinrechen



Abb. 5: Rechengutpresse, Sandklassierer


Abb. 6: Belüfteter Sand- und Fettfang

Aufgrund dieser starken Verschleißerscheinungen können die Komponenten auch nicht mehr effizient arbeiten und verbrauchen damit auch unnötig Energie.

Da für beide Gerätschaften keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, müssen diese im Falle von Reparaturen als Einzelstück angefertigt werden. Des Weiteren entspricht die Rechenanlage, gerade im Hinblick auf die Entfernung von Feststoffen (insbesondere Feuchttüchern) aus dem Abwasser, nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.
In der Folge kommt es immer öfter zu Störungen und Ausfällen der Pumpen und Aggregate und somit zu erhöhtem Arbeitsaufwand für das Betriebspersonal.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Anlagen sind aktuell öffentlich ausgeschrieben, die Submission ist auf den 07.12.2022 terminiert.

Hinweis zur Finanzierung:
Mittelansatz 2022: Konto-Nr. 038012 - 300.000 €

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung nimmt den vorgestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis und ermächtigt den Verbandsvorsteher den wirtschaftlich günstigsten Bieter mit den Arbeiten zur Erneuerung der Rechenanlage und des Sandklassierers zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen